



CONTROLE DA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA

FO-RJ-GCQ-AGU-001

Página: 1 de 1

Rev. 00

Concessionária Igua Saneamento - Estado do Rio de Janeiro

Operação: Rio de Janeiro

Portaria GM / MS nº 888 de 4 de maio de 2021

Referência 2026	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico														
		Cloro									Bacteriológico					
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Guandu	55	55	0,90	55	55	1,70	55	55	5	55	55	55	55	55	55
Fevereiro	Guandu	55	55	0,62	55	55	2,53	55	55	3	55	55	55	55	55	55
Março	Guandu	55	55	0,70	55	55	1,95	55	55	3	55	55	55	55	55	55
Abril	Guandu	55	55	0,40	55	55	2,70	55	55	5	55	55	55	55	55	55
Maio	Guandu	55	55	0,62	55	55	1,62	55	55	3	55	55	55	55	55	55
Junho	Guandu	55	55	0,81	55	55	1,88	55	55	7	55	55	55	55	55	55
Julho	Guandu	55	55	0,87	55	55	1,70	55	55	6	55	55	55	55	55	55
Agosto	Guandu	55	55	0,84	55	55	1,87	55	55	5	55	55	55	55	55	55
Setembro	Guandu	55	55	0,97	55	55	1,60	55	55	5	55	55	55	55	55	55
Outubro	Guandu	55	55	0,99	55	55	2,08	55	55	6	55	55	55	55	55	55
Novembro	Guandu															
Dezembro	Guandu															

Parâmetros:

Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e eliminação de bactérias.

Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.

Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água.

Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição

E. Coli - Indicador de contaminação fecal.

Legenda:

VMP = Valor Máximo Permitido.

mg/L = miligramas por litro.

uT = Unidade de Turbidez.

Concessionária Iguaá Saneamento - Estado do Rio de Janeiro																
Operação: Miguel Pereira																
Referência 2026	Sistema de Abastecimento	Portaria GM / MS nº 888 de 4 de maio de 2021														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL			Ausência em 100 mL		
Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes		
Janeiro	Fragoso	21	21	0,69	21	21	1,78	21	21	6	21	21	21	21	21	
Fevereiro	Fragoso	21	21	0,80	21	21	1,98	21	21	5	21	21	21	21	21	
Março	Fragoso	21	21	0,71	21	21	1,92	21	21	5	21	21	21	21	21	
Abril	Fragoso	21	21	0,58	21	21	2,03	21	21	5	21	21	21	21	21	
Maio	Fragoso	21	21	0,79	21	21	1,08	21	21	3	21	21	21	21	21	
Junho	Fragoso	21	21	1,12	21	21	1,47	21	21	5	21	21	21	21	21	
Julho	Fragoso	21	21	1,01	21	21	0,76	21	21	5	21	21	21	21	21	
Agosto	Fragoso	21	21	0,80	21	21	1,57	21	21	6	21	21	21	21	21	
Setembro	Fragoso	21	21	0,75	21	21	1,62	21	21	5	21	21	21	21	21	
Outubro	Fragoso	21	21	0,82	21	21	1,50	21	21	6	21	21	21	21	21	
Novembro	Fragoso															
Dezembro	Fragoso															
Janeiro	Conrado	5	5	0,58	5	5	1,05	5	5	0	5	5	5	5	5	
Fevereiro	Conrado	5	5	0,77	5	5	0,89	5	5	0	5	5	5	5	5	
Março	Conrado	5	5	0,75	5	5	0,76	5	5	0	5	5	5	5	5	
Abril	Conrado	5	5	0,61	5	5	0,73	5	5	0	5	5	5	5	5	
Maio	Conrado	5	5	1,07	5	5	1,18	5	5	0	5	5	5	5	5	
Junho	Conrado	5	5	0,59	5	5	0,97	5	5	0	5	5	5	5	5	
Julho	Conrado	5	5	1,02	5	5	0,35	5	5	0	5	5	5	5	5	
Agosto	Conrado	5	5	0,73	5	5	0,39	5	5	0	5	5	5	5	5	
Setembro	Conrado	5	5	1,07	5	5	0,46	5	5	0	5	5	5	5	5	
Outubro	Conrado	5	5	1,33	5	5	0,89	5	5	0	5	5	5	5	5	
Novembro	Conrado															
Dezembro	Conrado															
Parâmetros:									Legenda:							
Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e eliminação de bactérias.									VMP = Valor Máximo Permitido.							
Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.									mg/L = miligramas por litro.							
Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água.									uT = Unidade de Turbidez.							
Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição																
E. Coli - Indicador de contaminação fecal.																

