

Concessionária Iguaú Saneamento - Estado do Rio de Janeiro																
Operação: Paty do Alferes																
Referência 2026	Sistema de Abastecimento	Portaria GM / MS nº 888 de 4 de maio de 2021														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			Escherichia Coli		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Paty do Alferes	26	26	0,78	26	26	1,43	26	26	3	26	26	26	26	26	26
Fevereiro	Paty do Alferes	26	26	0,51	26	26	1,71	26	26	5	26	26	26	26	26	26
Março	Paty do Alferes	26	26	0,71	26	26	1,08	26	26	2	26	26	26	26	26	26
Abril	Paty do Alferes	26	26	0,77	26	26	0,91	26	26	4	26	26	26	26	26	26
Maio	Paty do Alferes	26	26	0,75	26	26	0,81	26	26	2	26	26	26	26	26	26
Junho	Paty do Alferes	26	26	0,89	26	26	0,86	26	26	3	26	26	26	26	26	26
Julho	Paty do Alferes	26	26	1,03	26	26	0,77	26	26	3	26	26	26	26	26	26
Agosto	Paty do Alferes	26	26	0,75	26	26	0,67	26	26	3	26	26	26	26	26	26
Setembro	Paty do Alferes	26	26	0,68	26	26	0,96	26	26	4	26	26	26	26	26	26
Outubro	Paty do Alferes															
Novembro	Paty do Alferes															
Dezembro	Paty do Alferes															
Janeiro	Avelar	10	10	1,03	10	10	1,55	10	10	4	10	10	10	10	10	10
Fevereiro	Avelar	10	10	0,99	10	10	1,50	10	10	6	10	10	10	10	10	10
Março	Avelar	10	10	0,60	10	10	0,84	10	10	3	10	10	10	10	10	10
Abril	Avelar	10	10	0,45	10	10	0,69	10	10	5	10	10	10	10	10	10
Maio	Avelar	10	10	1,03	10	10	0,57	10	10	2	10	10	10	10	10	10
Junho	Avelar	10	10	0,57	10	10	0,81	10	10	2	10	10	10	10	10	10
Julho	Avelar	10	10	1,08	10	10	0,45	10	10	0	10	10	10	10	10	10
Agosto	Avelar	10	10	0,84	10	10	0,54	10	10	0	10	10	10	10	10	10
Setembro	Avelar	10	10	0,94	10	10	0,42	10	10	7	10	10	10	10	10	10
Outubro	Avelar															
Novembro	Avelar															
Dezembro	Avelar															
Parâmetros:									Legenda:							
Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e eliminação de bactérias.									VMP = Valor Máximo Permitido.							
Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.									mg/L = miligramas por litro.							
Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água.									uT = Unidade de Turbidez.							
Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição																
E. Coli - Indicador de contaminação fecal.																